

基本的な確認内容

パネル・アレイ	モジュールガラス表面の汚れ・破損・障害物
	モジュールフレームの変形・破損・ゆがみ
	配線および電線管の損傷・劣化・断線
	ジャンクションBOXの変形・ケーブル接続
	架台の腐食・さび
	架台・基礎のひずみ、損傷、ひび、変形
	架台固定ボルトの緩み・脱落
	基礎架台の沈降・不陸・地際腐食の有無
	影の影響
	雑草・植生の影響
	その他の特記事項
接続箱・集電箱	外箱の腐食・さび・傷・およびその他損傷
	扉の開閉・および施錠
	内部の状態（雨水・害虫・小動物・破損・変形等）
	配線・電線管の損傷・腐食・劣化
	内部機器の脱落・損傷（SPD含む）
	その他特記事項
パワコン	外箱の腐食・さび・傷・およびその他損傷
	内部の状態（雨水・害虫・小動物・破損・変形等）
	異音・異臭・過熱
	配線・電線管の損傷・腐食・劣化
	端子台・ねじの緩み・脱落
	通気確認
	エラー履歴の確認
	積算発電量の確認
	その他特記事項
遠隔監視装置	破損・腐食・さび・およびその他損傷
	動作確認
その他	外周・フェンスの破損
	屋根葺材の破損等不具合（屋根設置のみ）
	その他設置設備の確認
	その他特記事項